ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

№ 001523
« 03 » июня 2026 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТУ 27.90.33-009-52715257-2022

№ СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000089

ДАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД67, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 06.04.2017 г.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).

ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО.
Телефон: +7 (492) 277-99-69. Адрес электронной почты: info@neptun33.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).

ОГРН: 5167746509739, ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО. Географические координаты ГЛОНАСС: 56.33392, 40.47454.

ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД на основе кабеленесущих систем серии: ГТ, ЖТ, МР, КП, СТ, ЛМ и огнестойких кабельных изделий в составе согласно приложению №1 на трех листах (бланк №№ 0000288-0000290), выпускаемые по техническим условиям ТУ 27.90.33-009-52715257-2022 «Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД».
Серийный выпуск.

КОД ОКПД2 27.90.33.110 **КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно приложению № 2 на восемнадцати листах (бланки №№ 0000291-0000300; №№0000351-0000354).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №БЦ26-05-26/1 от 26.05.2026 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «БИКВЕСТ-ЦЕНТР» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦСПБ-071.26-01 от 31.03.2026 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «БИКВЕСТ-ЦЕНТР» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение элементов ОКЛ-ПР-АВАНГАРД в части воздействия климатических факторов осуществляется по ГОСТ 15150-69, кабельных изделий - по ГОСТ 18690-82. Срок хранения – до 10 лет при соблюдении условий хранения. Срок службы – не менее 10 лет с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.06.2026 **ПО** 31.05.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Санронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000288

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия

Наименование, типы, марки, модели, составные части ОКЛ
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для системы противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД. Серия ГТ
Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) для электромонтажных работ, диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017
Трубы гибкие гофрированные из полипропилена (ПП) для электромонтажных работ, диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017
Трубы гибкие гофрированные из полиамида (ПА) для электромонтажных работ, диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017
Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (HF) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛЛ), диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018
Аксессуары и система крепежа серии ГТ. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для системы противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД. Серия ЖТ
Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб, диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017
Трубы гладкие электроизоляционные безгалогенные (HF) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛЛ), диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.21-003-52715257-2024
Аксессуары и система крепежа серии ЖТ. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для системы противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД. Серия МР
Рукава металлические гибкие негерметичные типов Р3, Р4, диаметром от 6 до 100 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018
Рукава металлические гибкие в ПВХ изоляции (МРПИ), диаметром от 8 до 100 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017
Аксессуары и система крепежа серии МР. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

Лист 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000289

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия

Наименование, типы, марки, модели, составные части ОКЛ
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для системы противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД. Серия КП
Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, сечением от 25х16 до 100х60 мм, выпускаемый ООО «Нептун» по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017
Аксессуары и система крепежа КП. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для системы противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД. Серия СТ
Трубы стальные сварные, диаметром от 10 до 63 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.99.29-003-52715257-2021
Трубы стальные, диаметром от 10 до 100 мм, выпускаемые по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 33228, ГОСТ 10704, ГОСТ 9941
Аксессуары и система крепежа СТ. Перечень и условия монтажа в соответствии с техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для системы противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД. Серия ЛМ
Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные серии Стандарт для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стенки от 0,7 до 1,0 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019
Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные серии Профи для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, толщиной стенки от 1,0 до 2,0 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019
Лотки металлические лестничные для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019
Лотки металлические проволочные для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 60 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019
Аксессуары, система подвеса и крепежа серии ЛМ, состав и условия монтажа в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000290

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия

Кабельные изделия производства Общества с ограниченной ответственностью «Авангард»
Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПСЭСнг(А)-FRLS, КПСЭСнг(А)-FRHF, КПСЭСнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022
Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами сечением от 1,5 мм² до 240 мм², с количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025
Кабельные изделия производства Общества с ограниченной ответственностью «ТПД Паритет»
Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: ParLan U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan Patch ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000291

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, в том числе в штробе, и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ГТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гофрированных трубах ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ГТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	92
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	91
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	45
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гладких жестких трубах ПВХ и ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	90
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	92
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000292

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, в том числе в штробе, и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
МР	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в рукавах металлических гибких негерметичных типов Р3, Р4 или рукавах металлических гибких в ПВХ изоляции (МРПИ)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии МР в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	62
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	61
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	46
СТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в трубах стальных***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии СТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	62
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	63
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	45

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000293

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по профлисту и сэндвич-панелям (огнестойкость сэндвич-панели должна быть выше требуемой огнестойкости линии и подтверждена пожарным сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ГТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гофрированных трубах ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ГТ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	64
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	42
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гладких жестких трубах ПВХ и ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	61
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	63
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	44

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000294

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по профлисту и сэндвич-панелям (огнестойкость сэндвич-панели должна быть выше требуемой огнестойкости линии и подтверждена пожарным сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
МР	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в рукавах металлических гибких негерметичных типов Р3, Р4 или рукавах металлических гибких в ПВХ изоляции (МРПИ)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии МР в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	62
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	44
СТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в трубах стальных***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии СТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	64
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	62
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000295

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
КП	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в кабельном канале (коробе монтажном)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки, серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии КП, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	61
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	47

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по профлисту и сэндвич-панелям (огнестойкость сэндвич-панели должна быть выше требуемой огнестойкости линии и подтверждена пожарным сертификатом соответствия)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
КП	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в кабельном канале (коробе монтажном)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки, серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии КП, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 500 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	62
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	60
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000296

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по деревянным несущим конструкциям размером не менее 150х50 (ВхШ) или не менее 100х100 (ВхШ)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ГТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гофрированных трубах ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ГТ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	24
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	26
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	20
МР	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в рукавах металлических гибких негерметичных типов Р3, Р4 или рукавах металлических гибких в ПВХ изоляции (МРПИ)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии МР в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	26
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	25
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	22

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (экеперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000297

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по деревянным несущим конструкциям размером не менее 150х50 (ВхШ) или не менее 100х100 (ВхШ)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гладких жестких трубах ПВХ и ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	26
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	24
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	24
СТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в трубах стальных***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии СТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод 1) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	23
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	25
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	22

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000298

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по гипсокартонным листам (ГКЛ) и гипсоволокнистым листам (ГВЛ)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
КП	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в кабельном канале (коробе монтажном)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки, серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии КП, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	61
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	62
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (ПОДПИСЬ) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (ПОДПИСЬ) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000299

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по деревянным несущим конструкциям размером не менее 150х50 (ВхШ) или не менее 100х100 (ВхШ)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
КП	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в кабельном канале (коробе монтажном)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки, серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии КП, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	24
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	24
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	22

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000300

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по гипсокартонным листам (ГКЛ) и гипсоволокнистым листам (ГВЛ), по стальному канату (тросу)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ГТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гофрированных трубах ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ГТ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	61
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	43
МР	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в рукавах металлических гибких негерметичных типов Р3, Р4 или рукавах металлических гибких в ПВХ изоляции (МРПИ)***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии МР в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	61
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	63
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	45

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000351

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по гипсокартонным листам (ГКЛ) и гипсоволокнистым листам (ГВЛ)

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЖТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в гладких жестких трубах ПВХ и ПЛД***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЖТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	61
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	60
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	43
СТ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в трубах стальных***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии СТ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 001-2020 и Каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты». Максимальное расстояние между точками крепления не более 400 мм (рекомендуемое 300 мм). Обязательное крепление на расстояние не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	62
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	64
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000352

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, по профлисту к перекрытию и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Стандарт***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	62
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	64
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	47
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических лестничных лотках,*** с разветвлением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке не более 20 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	60
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	44

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000353

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, по профлисту к перекрытию и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей ***в металлических проволочных лотках***, с разветвлением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм при нагрузке не более 20 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм^2, на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм^2, количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	61
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными лужеными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными лужеными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	45

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «В», ТЗ № 742.

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00036/26

0000354

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-АВАНГАРД при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, по профлисту к перекрытию и в обхват металлоконструкций

Серия ОКЛ	Состав и способы прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей в ***металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Профи***, с расключением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 1200 мм, при нагрузке не более 50 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	62
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	46
ЛМ	Одиночная и групповая прокладка кабелей в ***металлических перфорированных и неперфорированных лотках серии Профи***, с разветвлением кабелей через огнестойкие коробки серии FR или без них, с использованием системы крепежа серии ЛМ, в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020. Шаг крепления не более 2000 мм, при нагрузке не более 35 кг/п.м. Допускается окрашивание электропроводки (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Авангард декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).	
	Кабели для систем пожарной сигнализации огнестойкие «ДЕЛЬТА», с количеством пар от 1 до 10, с медными жилами номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм², на номинальное переменное напряжение до 300 В, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-012-77752578-2022	60
	Кабели силовые огнестойкие, с медными жилами, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм², количеством жил от 1 до 5, на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, выпускаемые ООО «АВАНГАРД» по ТУ 27.32.13-021-77752578-2025	60
	Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными луженными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, или медными луженными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 0,78 мм, с числом пар жил 2 или 4, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые ООО «ТПД ПАРИТЕТ» по ТУ 3574-030-39793330-2016	45

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022 г., «Б». ТЗ № 742.