Что входит в ОКЛ:

Серия КП	Кабельный канал «Промрукав» и аксессуары	от 25х16 до 100х40 мм
Серия ГТ	Гофрированные трубы «Промрукав» из ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ и аксессуары	16÷63 мм
Серия ЖТ	Жесткие трубы «Промрукав» из ПВХ и аксессуары	16÷63 мм
Серия МР	Рукава металлические гибкие негерметичные и герметичные «Промрукав»	6÷50 мм
Серия ЛМ	Кабельные лотки металлические «Промрукав» серии Стандарт	50÷600 мм
Огнестойкие ЭМК	Огнестойкие коробки «Промрукав» серии FR	
Элементы крепления	Элементы крепления для ОКЛ «Промрукав»	

Полный список применяемых решений и ограничений по их использованию представлены в каталоге и инструкции по монтажу ОКЛ-ПР, а также ТРМ ОКЛ ПР 002-2020.

Рассчитай свою линию!

Калькулятор ОКЛ-ПР
на сайте www.promrukav.ru

Сертификат ОКЛ-Промрукав

Для получения сертификата ОКЛ-Промрукав необходимо направить бланк запроса на выдачу сертификата ОКЛ-ПР в адрес Компании или авторизованному дилеру ОКЛ-ПР.

Сертификат выдается индивидуально на объект и является действительным при наличии штампа и уникального номера с указанием названия и адреса объекта.

Промрукав
Русский производитель электрики

www.promrukav.ru

Огнестойкие кабельные линии «Промрукав»



Наименование кабельного завода	ТУ ОКЛ	Номер сертификата	Серия ОКЛ в зависимости от поверхности крепления							
			Кирпичные и монолитные, включая газобетон	Штроба	Профлист	Сэндвич-панель	В обхват металлических конструкций	Стальной канат (трос)	Одно- и многослойные гипсокартонные листы	Деревянные (не клееные) конструкции
Авангард	ТУ 27.90.33-009-52715257-2022	№ ССБК RU.ПБ10.Н00477	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	ЛМ*	—	—	—
Ариадна ТМ СПК	ТУ 27.90.33-005-52715257-2021	№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00673	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, ЛМ*	—	—	—
Ивановский кабельный завод	ТУ 27.90.33-003-52715257-2019	№ ССБК RU.ПБ10.Н00502	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	ГТ, ЖТ, МР, КП	—	ГТ, МР	—	—
		№ АПБ.RU.ОС002/3.Н.01520	ЛМ*	—	—	—	ЛМ*	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, КП
Кабэкс	ТУ 27.90.33-008-52715257-2022	№ RU C-RU.ПБ68.Н.00098/23	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, ЛМ*	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	—
ККЗ Калужский кабельный завод	ТУ 27.90.33-007-52715257-2022	№ RU C-RU.ПБ68.Н.00070/22	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, ЛМ*	—	—	—
Конкорд	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017	№ АПБ.RU.ОС002/4.Н.01606	ГТ, ЖТ, МР, КП	—	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР	—	—	—
		№ АПБ.RU.ОС002/4.Н.01598	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	ГТ, ЖТ, МР	ЛМ*	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, ЛМ*	—	—	—
Паритет	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017	№ ССБК RU.ПБ10.Н00517	ГТ, ЖТ, МР, КП	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР	ГТ, МР	—	—
		№ ССБК.RU.ПБ33.Н00243	ЛМ*	—	ЛМ*	—	ЛМ*	—	—	—
Пульс	ТУ 27.90.33-010-52715257-2023	№ ССБК RU ПБ10 Н00507	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, ЛМ*	ГТ, МР	—	—
Сегмент Энерго	ТУ 27.90.33-002-52715257-2019	№ RU C-RU.ПБ68.Н.00029/23	ГТ, ЖТ, МР, КП	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	—
		№ RU C-RU.ПБ68.Н.00158/23	ЛМ*	—	—	—	ЛМ*	—	—	—
Спецкабель	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017	№ ССБК RU.ПБ10.Н00528	ГТ, ЖТ, МР, КП	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР	ГТ, МР	—	—
		№ АПБ.RU.ОС002/4.Н.01574	СТ,КП, ЛМ*	—	—	КП	ЛМ*	—	—	—
Спецресурс	ТУ 27.90.33-006-52715257-2021	№ АПБ.RU.ОС002/4.Н.01565	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, ЛМ*	—	—	—
СПКБ	ТУ 27.32.10-032-53930360-2020	№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00148	ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ*	—	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ЛМ*	ГТ, МР	ГТ, ЖТ, МР, КП	—
Технокабель-НН	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017	№ ССБК RU.ПБ10.Н00515	ГТ, ЖТ, МР, КП	—	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР, КП	ГТ, ЖТ, МР	ГТ, МР	—	—
		№ ССБК.RU.ПБ33.Н00244	ЛМ*	—	ЛМ*	—	ЛМ*	—	—	—

Полный список применяемых решений и ограничений по их использованию представлены в каталоге и инструкции по монтажу ОКЛ-ПР, а также ТРМ ОКЛ ПР 002-2020